



# *Câmara Municipal de Ibiracú*

## *Estado do Espírito Santo*

REQUERIMENTO CMI – Nº 367/2013.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ibiracú-ES

O Vereador firmatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer a V. Exa., após ouvido o Egrégio Plenário, que seja encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal o seguinte pedido de providência:

- Que seja viabilizado junto à EDP – ESCELSA, a colocação de um transformador ou outra providência equivalente, na Rua Josué Vieira Machado, no bairro Bela Vista, Ibiracú-ES, a fim de garantir aos moradores da referida localidade uma tenção adequada no ponto de entrega de energia, que efetivamente garanta aos usuários a utilização dos equipamentos elétricos que dispõem em suas residências, sem qualquer inconveniente.

Nestes Termos.

Pede Deferimento.

Plenário Jorge Pignaton, 16 de dezembro de 2013.

  
**ROBERTO CARLOS RAMALHO**  
Vereador

  
**Paulo Rodrigues Quaresma**  
Presidente

IBIRACU, 18.11.2013

Ilmo(a). Sr. (a)  
ANAERTA BONO  
RUA JOSUE VIEIRA MACHADO, 25, CENTRO 29670-000 IBIRACU ES

Assunto: RECLAMAÇÃO DE TENSÃO - IMPROCEDENTE

Instalação nº: 1758220

Ordem nº: 2073996

Nota de Serviço nº: 550041475

Local da Ocorrência: RUA JOSUE VIEIRA MACHADO, 25, CENTRO 29670-000 IBIRACU ES

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção à solicitação de V.Sa. , datada de 12.11.2013, a EDP Escelsa realizou inspeção técnica com medição instantânea do nível de tensão no ponto de entrega de energia da unidade consumidora acima citada em 12.11.2013, registrando os seguintes resultados, todos dentro da faixa adequada:

Horário da medição	Fase A [V]	Fase B [V]	Fase C [V]
09:19:00	124	123	124
09:24:00	124	123	124

De acordo com o Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica - dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a faixa de valores de tensão adequada para a vossa instalação é tal qual a apresentada a seguir:

Tensão de Atendimento (TA)	Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) [V]
Adequada	de 201,00 a 231,00 / de 116,00 a 133,00

Informamos ainda que V.S<sup>a</sup> tem o direito de solicitar uma medição de tensão de 168 horas. Nesse caso, enviaremos uma correspondência informando a data e o horário previstos para a sua realização, bem como o seu direito de acompanhar o serviço de instalação do equipamento de medição e o prazo para apresentação do resultado.

Caso seja constatada a conformidade dos níveis de tensão em regime permanente a partir da medição de que trata o parágrafo anterior, será cobrado na fatura de energia o valor de R\$ 12,93 (TREZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), referente ao serviço prestado.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo telefone 0800 721 0707 (Atendimento de Baixa Tensão).

Atenciosamente  
EDP Escelsa